



TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
cert. n° 31599/14/S

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
cert. n° 26037/12/S

SERVIZIO GESTIONE CALORE
cert. n° 18389/09/S

SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO

SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

FARMACIE COMUNALI

Data campionamento: 27/05/2024

Certificato analitico: n° 24-5214 del 14/06/2024

Richiedente: ATAC Civitanova spa

Comune: Civitanova Marche

Punto di prelievo: CIV 37: DISPENSER ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO UGO BASSI

PLESSO SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE VITTORIO VENETO, VIALE VITTORIO

VENETO N° 229

(INDIRIZZO DI FORNITURA IMPIANTO VIA LELLI - ACCUMULO "CAPPARUCCIA")

Componenti Caratteristici Espressi in Ioni	Unità di Misura	Valori dei Parametri Rilevati	Valori di Riferimento D. Lgs. 18/2023 e s.m.i.
pH	Unità di pH	7,3	≥6,5 e ≤9,5
Conduttività elettrica	µS/cm a 20°C	706	2500
Cloro residuo	mg/l	0,01	-
Cloriti	mg/l	0,11	0,7 ⁽¹⁾
Durezza	°F	30	-
Bicarbonato	mg/l	135	-
Calcio	mg/l	78	-
Magnesio	mg/l	10	-
Sodio	mg/l	27	200
Potassio	mg/l	2,0	-
Solfati	mg/l	50	250
Cloruro	mg/l	55	250
Alcalinità totale	mg/l CaCO ₃	225	-
Nitrati	mg/l	21	50
Ammonio	mg/l	< 0,10	0,50
Nitriti	mg/l	< 0,15	0,50
Manganese	µg/l	< 5	50
Arsenico	µg/l	< 0,50	10
Fluoruro	mg/l	0,21	1,50
Residuo fisso a 180°C	mg/l	473	-
Componenti Microbiologici	Unità di Misura	Valori dei Parametri Rilevati	Valori di Riferimento D. Lgs. 31/2001 e s.m.i.
Conta di Escherichia coli	u.f.c./100 ml	< 1	0
Conta di Clostridium perfringens (spore comprese)	u.f.c./100 ml	< 1	0
Conta di Enterococchi	u.f.c./100 ml	< 1	0
Conta di Batteri Coliformi a 37°C	u.f.c./100 ml	< 1	0
Conta di Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./250 ml	< 1	-
Conta delle colonie a 22°C	u.f.c./1 ml	< 1	Senza variazioni anomale

⁽¹⁾Valore di parametro dal D.Lgs. 18 del 23/02/2023.

Atac Civitanova spa
Unipersonale

Società soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Civitanova Marche
R.E.A. MC 145324
Reg. Imprese MC
Cod. fisc. P.iva 01349510436
Cap. Soc. Euro 2.790.800,00 i.v.

Sede e amministrazione
Via del Casone, 30
62012 Civitanova Marche

tel. 0733 817408 fax 0733 817643

amministrazione@atac-civitanova.it
PEC:
atac.pec@pec.it

Area Tecnica

Via Zavatti, 4
62012 Civitanova Marche

tel. 0733 817137 fax 0733 779662

areatecnica@atac-civitanova.it
PEC:
atac.areatecnica@pec.it

Farmacie Comunali

Unità amministrativa:
Via Gobetti, 146/4D
62012 Civitanova Marche

tel. 0733 801076 fax 0733 897420

farmaciecomunali@atac-civitanova.it
PEC:
atac.farmaciecomunali@pec.it