



**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**  
cert. n° 31599/14/S

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**  
cert. n° 26037/12/S

**SERVIZIO GESTIONE CALORE**  
cert. n° 18389/09/S

**SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO**

**SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

**FARMACIE COMUNALI**

**Data campionamento:** 27/05/2024

**Certificato analitico:** n° 24-5215 del 14/06/2024

**Richiedente:** ATAC Civitanova spa

**Comune:** Civitanova Marche

**Punto di prelievo:** CIV 43: DISPENSER ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO UGO BASSI

PLESSO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA DEI MILLE, VIA DEI MILLE N° 42

(INDIRIZZO DI FORNITURA IMPIANTO VIA LELLI - ACCUMULO "CAPPARUCCIA")

| Componenti Caratteristici Espressi in Ioni        | Unità di Misura        | Valori dei Parametri Rilevati | Valori di Riferimento D. Lgs. 18/2023 e s.m.i. |
|---|------------------------|-------------------------------|--|
| pH  | Unità di pH            | 7,4                           | ≥6,5 e ≤9,5                                    |
| Conduttività elettrica                            | µS/cm a 20°C           | 699                           | 2500   |
| Cloro residuo                                     | mg/l                   | 0,01                          | -  |
| Cloriti   | mg/l                   | 0,13                          | 0,7 <sup>(1)</sup>                             |
| Durezza   | °F                     | 30                            | -  |
| Bicarbonato                                       | mg/l                   | 139                           | -  |
| Calcio  | mg/l                   | 76                            | -  |
| Magnesio  | mg/l                   | 10                            | -  |
| Sodio   | mg/l                   | 27                            | 200  |
| Potassio  | mg/l                   | 2,0                           | -  |
| Solfati   | mg/l                   | 50                            | 250  |
| Cloruro   | mg/l                   | 55                            | 250  |
| Alcalinità totale                                 | mg/l CaCO <sub>3</sub> | 231                           | -  |
| Nitrati   | mg/l                   | 21                            | 50   |
| Ammonio   | mg/l                   | < 0,10                        | 0,50   |
| Nitriti   | mg/l                   | < 0,15                        | 0,50   |
| Manganese   | µg/l                   | < 5                           | 50   |
| Arsenico  | µg/l                   | < 0,50                        | 10   |
| Fluoruro  | mg/l                   | 0,20                          | 1,50   |
| Residuo fisso a 180°C                             | mg/l                   | 468                           | -  |
| Componenti Microbiologici                         | Unità di Misura        | Valori dei Parametri Rilevati | Valori di Riferimento D. Lgs. 31/2001 e s.m.i. |
| Conta di Escherichia coli                         | u.f.c./100 ml          | < 1                           | 0  |
| Conta di Clostridium perfringens (spore comprese) | u.f.c./100 ml          | < 1                           | 0  |
| Conta di Enterococchi                             | u.f.c./100 ml          | < 1                           | 0  |
| Conta di Batteri Coliformi a 37°C                 | u.f.c./100 ml          | < 1                           | 0  |
| Conta di Pseudomonas aeruginosa                   | u.f.c./250 ml          | < 1                           | -  |
| Conta delle colonie a 22°C                        | u.f.c./1 ml            | < 1                           | Senza variazioni anomale                       |

<sup>(1)</sup>Valore di parametro dal D.Lgs. 18 del 23/02/2023.

**Atac Civitanova spa**  
**Unipersonale**

Società soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Civitanova Marche  
R.E.A. MC 145324  
Reg. Imprese MC  
Cod. fisc. P.iva 01349510436  
Cap. Soc. Euro 2.790.800,00 i.v.

Sede e amministrazione  
Via del Casone, 30  
62012 Civitanova Marche

tel. 0733 817408 fax 0733 817643

amministrazione@atac-civitanova.it  
PEC:  
atac.pec@pec.it

Area Tecnica

Via Zavatti, 4  
62012 Civitanova Marche

tel. 0733 817137 fax 0733 779662

areatecnica@atac-civitanova.it  
PEC:  
atac.areatecnica@pec.it

Farmacie Comunali

Unità amministrativa:  
Via Gobetti, 146/4D  
62012 Civitanova Marche

tel. 0733 801076 fax 0733 897420

farmaciecomunali@atac-civitanova.it  
PEC:  
atac.farmaciecomunali@pec.it